

ENSAYO INICIAL DE TIPO

DETERMIACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN
UNE EN 13049.



Referencia del Peticionario: **ALUMINIOS CORTIZO, S.A.**
Extramundi s/n
15901 - Padrón (A Coruña)

Fecha de realización: **10 de Septiembre de 2008**

ENSAYO SOLICITADO

Cálculo de la resistencia al impacto de puerta acristalada de aluminio según UNE EN 13049:

Modelo:	COR 60
Dimensiones de la ventana:	2000 x 2500
Unidad de Vidrio Aislante:	Vidrio Laminar 3+3
Tipo de Apertura:	Practicable
Perfil:	Puerta

CÁLCULO REALIZADO:

El valor alcanzado en el ensayo es:

**RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN
UNE EN 13049**

CLASE 5

Pablo Sabarís Escudero
Responsable Mercado CE de CORTIZO

